

局部排氣裝置每年自動檢查表

作業場所位置：

所/中心 實驗室（房號）：

財產編號：

實施日期： 年 月 日

檢查項目	檢查重點	檢查方法	檢查結果	改善措施
1. 氣罩、導管及排氣機狀況	是否磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況	目視檢查		
2. 導管或排氣機之狀況	是否有塵埃聚積狀況	目視檢查		
3. 排氣機之注油潤滑狀況	是否有異聲	實測檢查		
4. 導管接觸部分之狀況	是否出現洩漏及損壞	目視檢查		
5. 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況	皮帶是否鬆弛	目視檢查		
6. 吸氣及排氣之能力	吸/排氣能力是否正常	實測檢查		
7. 設置於排放導管上之採樣設施	是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌	目視檢查		
8. 其他妨礙作業安全事項	是否妨礙作業	目視檢查		
9. 保持性能之必要事項	性能是否正常	目視檢查		

建議改善事項：

檢查人員：

(簽名)

場所負責人：

(簽名)

單位主管：

(簽名)

註：

1. 每項機械設備、作業須有各自的自動檢查紀錄表，而非相同設備僅共同使用一張檢查表。
2. 依據「職業安全衛生管理辦法」第 40 條辦理。
3. 檢查結果：正常請打✓，異常請打×，無此檢點項目請以 N/A 標註。
4. 本表請保存 3 年。